

TrioAir®

Ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning och fuktstyrning

Tekniska data

BRHR-150 H - 150/200 m³ - Skåp-/väggmodell



Uppfyller
kraven för 2020

5 års garanti
Enligt AB18

A⁺

Temperaturområde
-25°C till +60°C



Manuell display



Digital display



App

Art.nr: TWHEATG150 - DIGITAL
Art.nr: TWHEATJ150 - MANUELL
Art.nr.: TWHEATM150 - APP



Vikt: 55 kg

Färg: RAL 9003 glans 30 (vit)


Tekniska data

BRHR-150 H - 150/200 m³

Flödesdiagram



Temperaturverkningsgrad



Ljuddata (L_{wa})

Tryckfall	Ljudnivå	Ljudeffektnivå dB (A)									
		Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Medelvärde
100 Pa	Tilluft	45	52	59	58	52	49	44	32	48,9	37,6
	Frånluft	34	37	47	36	24	19	10	3	26,3	
75 Pa	Tilluft	34	39	43	43	39	30	24	22	34,3	26,8
	Frånluft	25	26	32	25	16	17	10	3	19,25	

Tekniska data

BRHR-150 H - 150/200 m³



Ecodesign

Ventilationsanläggning för bostäder enligt EU 1254/2014



Produkt	BRHR 150H	
Tillverkare/varumärke	BSK	
Produktmodell	150H manuell styrenhet	150H digital styrenhet
Specifik energiförbrukning *SEC (klass)	A+	
Specifik energiförbrukning *SEC (genomsnitt)	-43.74 kWh/(m ² .a)	
Specifik energiförbrukning SEC (kallt)	-83.56 kWh/(m ² .a)	
Specifik energiförbrukning SEC (varmt)	-18.31 kWh/(m ² .a)	
Produkttyp	Ventilationsaggregat för bostäder/tvåvägs	
Typ av drivning (flerstegsdrift eller steglös reglering (VSD))	Steglös reglering (VSD)	
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ	
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning	92,3 %	
Maximalt volymflöde	185 m ³ /h	
Maximal elektrisk effekt	60 W	
Ljudnivå (Lwa)	37 dB(A)	
Referensvolymflöde	0.040 m ³ /s	
Referenstryckskillnad	50 Pa	
SEL *(SPI)	0.21 W/(m ³ /h)	
Styrningstyp	Lokal behovsstyrning	
Reglerfaktor	0.65	
Internt/externt läckage	< 2%	
Kapslingsläckageklass	L1	
Visuella filterlarm	JA (Se i manualen)	
Användarmanual, webbadress	www.termicplus.dk	
Årlig elförbrukning *AEC (genomsnitt)	167 kWh/år (100 m ²)	
Årlig värmebesparing *AHS (genomsnitt)	4725 kWh (100 m ²)	
Årlig värmebesparing AHS (kallt)	9243 kWh (100 m ²)	
Årlig värmebesparing AHS (varmt)	2137 kWh (100 m ²)	
Demontering	www.termicplus.dk	

*AEC: Årlig elförbrukning, *AHS: Årlig värmebesparing, *SEC: Specifik energiförbrukning, *SPI: Specifik eleffekt




Tekniska data BRHR-150

H - 150/200 m³

Ritning

Alla mått är i mm


Ritning



Anslutningar

- 1** INTAG (utifrån och in i värmeväxlare)
- 2** TILLUFT (från värmeväxlare och in i bostad)
- 3** FRÅNLUFT (från bostad och in i värmeväxlare)
- 4** AVLUFT (från värmeväxlare till utomhus)

Med handtag i filterlucka och monteringsbeslag



Tekniska data BRHR-150

H - 150/200 m³

CE-certifikat

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
 Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n
 08193 Bellaterra (Barcelona)
 T +34 93 567 20 00
 F +34 93 567 20 01
 www.applus.com

Applus⁺

CERTIFIKAT

Nr. 18/32300200_M1

ÖVERENSSTÄMMELSECERTIFIKAT

LGAI-Technological Center, S.A. INTYGAR att dokumentationen som ingår i den tekniska konstruktionsakten för uppfyllande av EC-märkning för:

ISI GERİ KAZANIM CİHAZI / VÄRMEÅTERVINNINGSENHET

Modeller: 1. BRHR-100 V 2. BRHR-150 V 3. BRHR-180 V 4. BRHR-325 V 5. BRHR-400 V 6. BRHR-500 V 7. BRHR-750 V 8. BRHR-1000 V 9. BRHR-1500 V 10. BRHR-2000 V 11. BRHR-2500 V 12. BRHR-3000 V 13. BRHR-3500 V 14. BRHR-4000 V 15. BRHR-4500 V 16. BRHR-5000 V 17. BRHR 100 S 18. BRHR 150 S 19. BRHR 180 S 20. BRHR 325 S 21. BRHR 400 S 22. BRHR-500 S 23. BRHR-750 S 24. BRHR-1000 S 25. BRHR-1500 S 26. BRHR-2000 S 27. BRHR-2500 S 28. BRHR-3000 S 29. BRHR-3500 S 30. BRHR-4000 S 31. BRHR-4500 S 32. BRHR-5000 S 33. BRHR-100 H 34. BRHR-150 H 35. BRHR-180 H 36. BRHR-325 H 37. BRHR-400 H 38. BRHR-500 H 39. BRHR-750 H 40. BRHR-1000 H 41. BRHR -1500 H 42. BRHR-2000 H 43. BRHR-2500 H 44. BRHR-3000 H 45. BRHR-3500 H 46. BRHR-4000 H 47. BRHR-4500 H 48. BRHR-5000 H 49. BRHR-150 SLIM 50. VENTI 100 51. VENTI 150 52. VENTI 200 53. VENTI 300 54. VENTI 400 55. VENTI 500 56. BRHR 220 S 57. BRHR 220 V 58. BRHR 220 H 59. BRHR PLUS 500 S 60. BRHR PLUS 500 V 61. BRHR PLUS 500 H 62. BRHR PLUS 1000 S 63. BRHR PLUS 1000 V 64. BRHR PLUS 1000 H 65. BRHR PLUS 1500 S 66. BRHR PLUS 1500 V 67. BRHR PLUS 1500 H 68. BRHR PLUS 2000 S 69. BRHR PLUS 2000 V 70. BRHR PLUS 2000 H 71. BRHR PLUS 2500 S 72. BRHR PLUS 2500 V 73. BRHR PLUS 2500 H 74. BRHR PLUS 3000 S 75. BRHR PLUS 3000 V 76. BRHR PLUS 3000 H 77. BRHR PLUS 4000 S 78. BRHR PLUS 4000 V 79. BRHR PLUS 4000 H

Tillverkad och släppt på marknaden av:

BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A. Ş
 MİMAR SİNAN MAH. BASRA CAD. NO: 59 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

Uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EG), enligt beskrivning i:

Utvärderingsrapport nr: 18/32300199_M1
 Detta certifikat ersätter certifikat nummer:
18/32300200

Bekräftar att den angivna utrustningen (som inte omfattas av bilaga IV i Maskindirektivet) uppfyller kraven i direktiven samt bilaga II, punkterna 2 och 3, i EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet), med hänvisning enbart till den tekniska filen som lämnats in till LGAI Technological Center, S.A. för utvärdering.

CE-märkningen enligt nedan får användas, under tillverkarens ansvar, efter att en EG-försäkran om överensstämmelse har upprättats och alla relevanta EG-direktiv har uppfyllts

Bellaterra, 02e mars 2020



Applus⁺
 LGAI Technological Center, S.A.
 Xavier Ruiz Peña
 Verkställande direktör, Product Conformity B.U.

Tekniska data

BRHR-150 H - 150/200 m³

Försäkran om överensstämmelse

EC DECLARATION OF CONFORMITY /
AT UYGUNLUK BEYANI

We here with declare / Biz iş bu beyanname ile

BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş

That the following described device in our delivered version complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC based on its design and type, as brought into circulation on by us. In case of alteration of the device, not agreed up on by us, this declaration will lose its validity.

Aşağıda bilgileri bulunan, tarafımızdan imal edilip teslim edilen cihaz, 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliğine göre tasarlanmıştır. Tarafımızdan cihazda uygun olmayan bir değişiklik yapılması durumunda bu beyanname geçerliliğini yitirecektir.

Firma Ünvanı / Company Name: **BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş**Adres / Address : **MİMAR SİNAN MAH. BASRA CAD. NO:59 SULTANBEYLİ/İSTANBUL**Makine Tanımı / Machine: **ISI GERİ KAZANIM CİHAZI / HEAT RECOVERY DEVICE**Marka / Brand : **BSK HAVALANDIRMA**

Model Adı / Model Name:

1. BRHR-100 V 2. BRHR-150 V 3. BRHR-180 V 4. BRHR-325 V 5. BRHR-400 V 6. BRHR-500 V 7. BRHR-750 V 8. BRHR-1000 V 9. BRHR-1500 V
10. BRHR-2000 V 11. BRHR-2500 V 12. BRHR-3000 V 13. BRHR-3500 V 14. BRHR-4000 V 15. BRHR-4500 V 16. BRHR-5000 V
17. BRHR 100 S 18. BRHR 150 S 19. BRHR 180 S 20. BRHR 325 S 21. BRHR 400 S 22. BRHR-500 S 23. BRHR-750 S 24. BRHR-1000 S 25. BRHR-1500 S
26. BRHR-2000 S 27. BRHR-2500 S 28. BRHR-3000 S 29. BRHR-3500 S 30. BRHR-4000 S 31. BRHR-4500 S 32. BRHR-5000 S
33. BRHR-100 H 34. BRHR-150 H 35. BRHR-180 H 36. BRHR-325 H 37. BRHR-400 H 38. BRHR-500 H
39. BRHR-750 H 40. BRHR-1000 H 41. BRHR -1500 H 42. BRHR-2000 H 43. BRHR-2500 H 44. BRHR-3000 H 45. BRHR-3500 H 46. BRHR-4000 H
47. BRHR-4500 H 48. BRHR-5000 H 49. BRHR-150 SLIM 50. VENTI 100 51. VENTI 150 52. VENTI 200 53. VENTI 300 54. VENTI 400 55. VENTI 500
56. BRHR 220 S 57. BRHR 220 V 58. BRHR 220 H 59. BRHR PLUS 500 S 60. BRHR PLUS 500 V 61. BRHR PLUS 500 H 62. BRHR PLUS 1000 S 63. BRHR
PLUS 1000 V 64. BRHR PLUS 1000 H 65. BRHR PLUS 1500 S 66. BRHR PLUS 1500 V 67. BRHR PLUS 1500 H 68. BRHR PLUS 2000 S 69. BRHR PLUS
2000 V 70. BRHR PLUS 2000 H 71. BRHR PLUS 2500 S 72. BRHR PLUS 2500 V 73. BRHR PLUS 2500 H 74. BRHR PLUS 3000 S 75. BRHR PLUS 3000 V
76. BRHR PLUS 3000 H 77. BRHR PLUS 4000 S 78. BRHR PLUS 4000 V 79. BRHR PLUS 4000 H

Applicable Harmonized Standards / Uygulanan Standartlar: -2006/42/EC Machinery Safety Directive

Authorized Name Surname/Job Title/Görevi - Date/Tarih – Authorized Signature/Yetkili İmzası

General Manager / Genel Müdür

20.02.2020

TURAN OKAR

M. Çiğdem Hanım, Basra Cad. No:59 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

Address/Adresi: **Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No:59 Sultanbeyli/İSTANBUL**

Phone / Telefon: : +90 216 669 09 70-71

Fax / Faks: -

Mail: info@bskhavalandirma.com.tr

Web : www.bskhavalandirma.com.tr

DECLARATION OF CONFORMITY

28.09.21